

Территориальный отдел «Западный»  
Управления Роспотребнадзора по Республике  
Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском  
районах

Адрес: 359010, Республика Калмыкия,  
с.Яшалта, ул.Пэрна, д.16а

от муниципального казённого  
общеобразовательного учреждения  
«Городовиковская средняя  
общеобразовательная школа №1  
им.Г.Лазарева»

Адрес: 359050, Республика Калмыкия,  
г.Городовиковск, ул.Ленина,7  
Телефон: 8(847-31)91-0-84  
E- mail: [Lidergsh1@yandex.ru](mailto:Lidergsh1@yandex.ru)


#### Ответ

на предписание от «31» марта 2023г. №3  
об устранении требований санитарного законодательства

Настоящим сообщаем, что муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Городовиковская средняя общеобразовательная школа №1 им.Г.Лазарева» по результатам рассмотрения представления об устранении выявленных нарушений законодательства выполнены следующие мероприятия:

1. В соответствии с п.2.4.12.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте установлен поддон
2. В соответствии с п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1.8 СП 2.4.3648-20 будет осуществлен производственный контроль, основанный на принципах ХАССП – по согласованию с ФФБУЗ «ЦГиЭ в РК» в Яшалтинском районе – договор №ЯГЯТ-000007 от 06.03.2023г.
3. В соответствии с п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в кабинетах начальных классов (1-4 класс), физики, технологии (для мальчиков и девочек) установлены стационарные умывальники
4. В соответствии с п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - территория школы ограждена со всех сторон.
5. В соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - покраска и побелка стен, потолка осуществлена материалом, устойчивым к проведению мытья влажным способом и дезинфекции. В силу изношенности зданий школы невозможно избавиться от следов протекания после побелки.
6. В соответствии с п.2.7.2., п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в школе обеспечено проветривание кабинетов (используются форточки); в рекреациях наружные рамы деревянные цельные

7. В соответствии с п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - кабинет химии оборудован вытяжным шкафом
8. В соответствии с п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - классные доски в кабинетах 2 класса и математики оборудованы местным освещением – софитами
9. Оборудовать туалетные комнаты с оборудованием умывальников и туалетных кабин, обеспечить подачу холодного и горячего водоснабжения и канализации в 1 (основном) корпусе сейчас не представляется возможным – в перспективе по программе Капитального ремонта до 2026г.
10. Обеспечить подачу холодного и горячего водоснабжения в кабинетах начальных классов, технологии (мальчики и девочки) сейчас не представляется возможным – в перспективе по программе Капитального ремонта до 2026г.
11. Установить демонстрационные столы на подиуме в кабинетах химии и физики сейчас не представляется возможным – в перспективе по программе Капитального ремонта до 2026г.

Директор МКОУ «Городовиковская СОШ №1 им.Г.Лазарева»  С.Н.Долгополова

